



Frederiksberg Skorstensfejervæsen

Aut. Skorstensfejermester Finn Birk Pedersen
Kilevej 1 . 2000 Frederiksberg . Tlf. 38 87 60 71

Jacob Sørensen
Halls Alle 2 st. tv.
1802 Frederiksberg

Frederiksberg 27 / 04 / 13

Oversigt over hvilke skorstene, der kan bruges, efter udskiftning af renselåger, samt reparationer på skorstenene.

Nr. 4 – 5 – 7 – 9 – 13 – 14 – 16 – 19 – 22.

Der er kun skiftet renselåge i kælderen på nr. 5.

Vi havde ikke adgang til kælderen hvor skorsten nr. 22 er, ved gennemgangen af skorstenen. Vi havde adgang denne gang, og konstaterede, at renselågen var defekt. Så den skiftede vi med det samme.

Derfor er der udskiftet 9 stk. alligevel.

Følgende skorstene kan der nu tilsluttes brændeovne til:

Nr. 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22.

Vedlagt 1 stk. tegning med oversigt over skorstenene.

Med venlig hilsen

Vi renser alle former for aftræk

